

Kielce, 28.04.2025 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW  
Zarząd ROD „NARCYZ”  
ul. Leśniówka 105  
25-146 Kielce  
Tel. 506 958 691

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej linii zasilania - sektor III.

Od ZKP usytuowanego przy działce 713/3, poprzez alejkę Mirabelkową oraz alejkę Jarzębinową, zgodnie z załączonym schematem.

### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej linii zasilania-sektor III. Od ZKP usytuowanego przy działce 713/3, poprzez alejkę Mirabelkową oraz alejkę Jarzębinową, zgodnie z załączonym schematem.

Założenia dotyczące wykonania wewnętrznej linii ogrodowej oraz linii WLZ od ZKP do granic działki:

Założenia dotyczące wykonania wewnętrznej linii ogrodowej

1. Złącze kontrolno pomiarowe, z którego należy zasilić WLZ znajduje się przy działce nr 713/3.
2. Zabudować 5 nowych ZKP na trasie WLZ zgodnie z przedstawionym schematem.
3. Dopuszcza się zmianę lokalizacji złącz lub przebieg trasy kabla WLZ w uzgodnieniu ze zleceniodawcą, z przyczyn technicznych bądź racjonalnych ze względu na późniejszą rozbudowę wewnętrznej linii zasilającej.
4. Złącza kontrolno pomiarowe przygotować i wyposażyć w osprzęt umożliwiający montaż w późniejszym czasie zabezpieczeń i liczników dla odbiorców.
5. Kabel zasilający ułożyć w rurze osłonowej typu Arot fi 110 oraz ułożyć nad rurą niebieską folię ostrzegawczą.
6. Wykonać uziemienie dla każdego złącza stosując uziom pionowy bądź bednarkę.
7. Projekt wykonawczy i powykonawczy.
8. Pomiary elektryczne wykonanej linii WLZ.
9. Przewidzieć przy projektowaniu moc przyłączeniową indywidualnego odbiorcy na poziomie 2kW.
10. Możliwie najniższe koszty budowy projektowanej linii.
11. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Projektowana sieć ogrodowa, traktowana jest jako instalacja wewnętrzna, dlatego nie

- ma obowiązku nanoszenia projektu na mapy geodezyjne
13. Okres gwarancji 24 miesiące.
14. Termin realizacji do 30.09.2025

W celu realizacji projektu Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy mapę do celów projektowych, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE S.A. oraz wszelkie inne niezbędne dane i informacje.

**Kryteria oceny ofert- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:**

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga  |
|-----|-----------------|-------|
| 1   | Cena brutto     | 100 % |

**Opis sposobu przyznawania punktacji** za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1. Cena brutto oferty:  
Znaczenie procentowe kryterium: 100 %  
Max. ilość punktów: 100 pkt  
Zasady punktacji:  
 $P = (C_{min} / C_{bad}) * 100$   
Gdzie:  
C<sub>min</sub> – cena najniższej oferty  
C<sub>bad</sub> - cena oferty badanej  
P – ilość uzyskanych punktów oferty badanej

**Termin składania ofert:**

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego  
data: 12/05/2025 do godz. 24:00

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

**Ofertę wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych należy złożyć :**

Adres e-mail: [rodnarczykielce@pzd.pl](mailto:rodnarczykielce@pzd.pl)

Dodatkowych informacji w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu niniejszego zapytania ofertowego udziela Pani **Katarzyna Olejarczyk** pod numerem telefonu **506-958-691**.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienie,
- wartość oferty netto/brutto.
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych