

Kielce, 14.05.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Zarząd ROD „NARCYZ”
ul. Leśniówka 105
25-146 Kielce
Tel. 506 958 691

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej linii zasilania wraz z przyłączami do działek - sektor III.

Od ZKP usytuowanych w ciągu wewnętrznej linii zasilającej na alejce Mirabelkowej oraz alejce Jarzębinowej – zgodnie z przedstawionym załącznikiem

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z przyłączami do działek - sektor III. Od ZKP usytuowanych w ciągu wewnętrznej linii zasilającej na alejce Mirabelkowej oraz alejce Jarzębinowej – zgodnie z przedstawionym załącznikiem

Założenia dotyczące wykonania wewnętrznej linii ogrodowej oraz linii WLZ od ZKP do granic działki:

Założenia dotyczące wykonania wewnętrznej linii ogrodowej

1. Złącza kontrolno pomiarowe, z których należy zasilić nowobudowaną WLZ znajdującą się na alejce Mirabelkowej i Jarzębinowej
2. Zabudować 4 nowe ZKP na alejkach: Dereniowej, Leszczynowej, Pigwowej, Morelowej tak, aby zapewnić optymalny układ sieci do zasilania podłączanych działek
3. Dopuszcza się zmianę lokalizacji złącz lub przebieg trasy kabla WLZ w uzgodnieniu ze zleceniodawcą, z przyczyn technicznych bądź racjonalnych ze względu na późniejszą rozbudowę wewnętrznej linii zasilającej.
4. Kabel zasilający ułożyć w rurze osłonowej typu Arot fi 110 oraz ułożyć nad rurą niebieską folię ostrzegawczą.
5. Wykonać uziemienie dla każdego złącza stosując uziom pionowy bądź bednarkę.
6. Nowe złącza kontrolno pomiarowe wyposażyć a istniejące rozbudować o osprzęt zabezpieczający i pomiarowy zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, dla każdego

odbiorcy:

- Zabezpieczenie nadprądowe 1f C16,
- Jednofazowy podlicznik energii, posiadający certyfikat MID, montaż na szynie din

7. 27 indywidualnych odbiorców
8. Projekt wykonawczy i powykonawczy.
9. Pomiary elektryczne wykonanej linii WLZ.
10. Przewidzieć przy projektowaniu moc przyłączeniową indywidualnego odbiorcy na poziomie 2kW.
11. Możliwie najniższe koszty budowy projektowanej linii.
12. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Projektowana sieć ogrodowa, traktowana jest jako instalacja wewnętrzna, dlatego nie ma obowiązku nanoszenia projektu na mapy geodezyjne
13. Okres gwarancji 24 miesiące.
14. Termin realizacji do 30.09.2025

W celu realizacji projektu Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy mapę do celów projektowych, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE S.A. oraz wszelkie inne niezbędne dane i informacje.

Kryteria oceny ofert- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena brutto	100 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1. Cena brutto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 100 %
Max. ilość punktów: 100 pkt
Zasady punktacji: $P = (C_{min}/C_{bad}) * 100$
Gdzie:
C_{min} – cena najniższej oferty
C_{bad} - cena oferty badanej
P – ilość uzyskanych punktów oferty badanej

Termin składania ofert:

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego
data: 28/05/2025 do godz. 24:00

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych należy złożyć :

Adres e-mail: rodnarczykielce@pzd.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu niniejszego zapytania ofertowego udziela Pani Katarzyna Olejarczyk pod numerem telefonu 506-958-691.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienie
- wartość oferty netto/brutto.
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych